



جامعة آل البيت
AL al-Bayt University
دائرة الشراء
Procurement Department

الموافق : 1 حزيران 2025 م .

ملحق رقم (1) ملحق توضيحي بشأن استفسار مقدم من احدى الشركات/مؤسسات حول وثائق العطاء
رقم (2025/17) حفر بئر ارتوازي داخل الحرم الجامعي

- تحية طيبة، وبعد،،،
نظراً لورود عدد من الاستفسارات للعطاء رقم (2025/17) حفر بئر ارتوازي داخل الحرم الجامعي، يرجى العلم بالآتي:
8+1: مدة التنفيذ : (60) يوم حسب ما ورد في شروط دعوة العطاء وسيتم إضافة (30) يوماً من اجل استيراد بعض المستلزمات لإنجاز العطاء .
2. تعاقدنا توفير مياه الحفر مسؤولية المقاول .
3. بخصوص المواسير 3/4 " 10" نحتاج:
أ- 20متر (overlap) داخل مواسير 14 " .
ب- ربما الحفر 17" 1/2 يتوقف قبل 650م حسب التصوير وتوالي الطبقات فقد نحتاج 40-35 متر (Shift up) .
ج. كذلك بناء على التصوير قد تنتهي الطبقة بعد العمق 850 متر ونحتاج 20-25 متر .
4. كمية التشريح تعتمد على التصوير ربما 70-90 متر .
5. بخصوص الصبة الاسمنتية في حالة الصب خلف (conductor pipe) يسمح فقط الصب بنفس المواصفات للصبة الاسمنتية وان يستخدم للصب (Thermo pipe) لعمق 2/3 من عمق مواسير (conductor pipe) .
6. صمام تحكم رئيسي (Gate Valve) قطر 6 " فلنجات يتبعه رداد 6" فلنجات مع رنجات الفك والتركيب اللازمة .
7. المطلوب تنزيلة واحدة وسحبة واحدة (للتجربة المضخية) وحسب تقرير المهندس المشرف .
9. غير وارد إلغاء البند توريد وتنزيل المصافي .
10. موقع البئر داخل الجامعة ولا يوجد معوقات لاصطفاف المعدات .
11. تقوم الجامعة بعمل التحاليل المخبرية اللازمة للمياه المستخرجة .
12. يكون الدفع حسب سياسة الجامعة .
تنويه: بعد هذا الملحق جزء لا يتجزأ من وثائق العطاء ويطلب من جميع المناقصين الأخذ به عند اعداد عروضهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

مدير دائرة الشراء

سليم علي المناعي



E-mail: tendersdep@aabu.edu.jo